



**Európska únia**  
Európsky sociálny fond



Agentúra  
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  
pre štrukturálne fondy EÚ



**MODERNÉ VZDELÁVANIE  
PRE VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ**  
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ Z DŔOJŔOV EÚ

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, KOMENSKÉHO 50, 010 01 ŽILINA  
MODERNÉ VYUČOVANIE V STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLE ELEKTROTECHNICKEJ V ŽILINE

IČO: 17055377  
ITMS: 26110130351

**ALPHA TECH – Ing. D. Hladík**  
Lachova 35  
851 03 Bratislava

Vybavuje  
Ing. Ľubomír Králik

Žilina 10.5.2012

Vec: Objednávka

Objednávame si u Váš nasledovný tovar :

Položka	Názov	ks
7.5.2.	Merací prevodník stried.prúdu,0-5A,58Hz,4-20mA	3
7.5.2.	Merací prevodník stried.nap.,0-250V,48-62Hz,4-20mA	3
7.5.2.	Mer. prev. prúdu s 1smer.výst.,0-25 A,0-20mA,0-10 V	3
7.5.2.	Mer. prev. napät. s 1smer.výst.,0-115V,0-20mA,0-10 V	3
7.5.2.	Merací prevodník činného výkonu, 3-faz 4-vodičová sieť - Parametre: Vstupný prúd do 5A, napätia 400V, výstup 0-20mA, 0-10V, mer.rozsah 0-2.5 kW, napájanie 230V,	1
7.5.2.	Merací prevodník jalového výkonu, 3-faz 4-vodičová sieť - Parametre: Vstupný prúd do 5A, napätia 400V, výstup 0-20mA, 0-10V, mer.rozsah 0-2.5 kVA, napájanie 230V,	1
7.5.2.	Merací prevodník činného výkonu, 1-fáz. Sieť - Parametre: Vstupný prúd do 5A, napätie 240V, výstup 0-20mA, 0-10V, napájanie 230V, mer. Rozsah 1kW	2
7.5.2.	Merací prevodník jalového výkonu, 1-fáz. Sieť - Parametre: Vstupný prúd do 5A, napätie 240V, výstup 0-20mA, 0-10V, napájanie 230V, mer. Rozsah 1kVA	2
7.5.2.	Merací prevodník fázového uhlu s dvoma výstupmi , 1-fáz stried. sieť - Parametre: 5A, 240V, rozsah +/-60stupňov, výstup 0-20mA, 0-10V, napájanie 230V.	3
7.5.2.	Merací prevodník fázo vého uhlu s dvoma výstupmi , 3-fáz stried. sieť - Parametre: 5A, 400V, rozsah +/-60stupňov, výstup 0-20mA, 0-10V, napájanie 230V	3
7.5.2.	Merací prevodník teploty (Pt 100) s výstupem 4 - 20 mA - Parametre: -50až 150 stupňov, výstup 4-20mA, napájanie 230V	3
7.5.2.	Oddelovač - prevodník, Pasívny oddelovač signálov DC - Parametre: vstup/výstup 0-20mA/0-20mA	4
7.5.2.	Sonda - teplotná k digitálnemu multimetru, -50-250stC, odozva do 30sec	2

S pozdravom

riaditeľ

Telefón  
041/707 49 16

Fax  
041/707 49 66

Bankové spojenie  
0709697001/5600

IČO  
17055377

Email  
riaditel@soseza.sk

Internet  
[www.soseza.sk](http://www.soseza.sk)

10.5.12